

Auslegung zu Steckbrief 2.1.3 Effizienz der Haustechnik

Die Lichtausbeute von mehr als 60 lm/Watt kann entweder darüber nachgewiesen werden, dass jede einzelne Lampe der inneren und äußeren Gemeinschaftsbereiche diesen Wert einhält oder über die Einhaltung eines Gesamtzieles, d. h. den Nachweis einer durchschnittlichen Lichtausbeute von über 60 lm/Watt über alle Lampen.